

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4653310

ANÁLISIS N°: 9346319

MUESTRA REMITIDA POR: VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL VIDA

DOMICILIO: PLAÇA DE LA VILA, 1

POBLACION: 08339 - VILASSAR DE DALT

DENOMINACIÓN MUESTRA: C/ COMTAC - 367413

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 500mL(1), conteniendo agua de consumo

FECHA RECEPCIÓN: 28/04/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 29/04/2026

Análisis realizado por LABAQUA S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; c/Moreres, 21 (P.I. Estruc) 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Tel.+ 34 93 478 56 78:

Fecha inicio análisis 28/04/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 3/2023	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	PE-COR-006	15	< 1 ± 30%	mg/L Pt/Co
* Olor	PE-COR-089	3	1	Ind. de dil.
* Sabor	PE-COR-090	3	1	Ind. de dil.
Turbidez	PE-COR-003	4	< 0.20 ± 15%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Cloro residual combinado	PE-COR-009	2.0	< 0.10 ± 20%	mg/L
Cloro residual libre	PE-COR-009	1.0	0.43 ± 14%	mg/L
Cloro residual total	PE-COR-009		0.52 ± 15%	mg/L
pH	PE-COR-001	6.5-9.5	7.2 ± 0.1	U. pH.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Labaqua Barcelona por Técnico Superior: David Font Muñoz, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en El Prat de Llobregat, 29 de Abril de 2026

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.