# Informe de análisis

**DATOS GENERALES**

**INFORME Nº:** 4854365
**ANÁLISIS Nº:** 9853158
**MUESTRA REMITIDA POR:** VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL VIDA
**DOMICILIO:** PLAÇA DE LA VILA, 1
**POBLACION:** 08339-VILASSAR DE DALT
**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** 367413
**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 500mL(1), conteniendo agua de consumo
**FECHA RECEPCIÓN:** 6/10/2026
**FECHA FINALIZACIÓN:** 8/10/2026

**Análisis realizado por LABAQUA S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; c/Moreres, 21 (P.I. Estruc) 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Tel.+ 34 93 478 56 78:**
Fecha inicio análisis 6/10/2026.

| PARÁMETROS | MÉTODOS | RD 3/2023 | RESULTADOS | UNIDADES |
|---|---|---|---|---|
| **Caracteres organolépticos** | | | | |
| Color | PE-COR-006 | 15 | < 1 ± 30% | mg/L Pt/Co |
| * Olor | PE-COR-089 | 3 | 1 | Ind. de dil. |
| * Sabor | PE-COR-090 | 3 | 1 | Ind. de dil. |
| Turbidez | PE-COR-003 | 4 | 0.20 ± 15% | UNF |
| **Caracteres Físico-Químicos** | | | | |
| Cloro residual combinado | PE-COR-009 | 2.0 | 0.10 ± 20% | mg/L |
| Cloro residual libre | PE-COR-009 | 1.0 | 0.48 ± 14% | mg/L |
| Cloro residual total | PE-COR-009 | | 0.58 ± 15% | mg/L |
| pH | PE-COR-001 | 6.5-9.5 | 7.9 ± 0.1 | U. pH. |

**# INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE**

**FECHA DE TOMA:** 5/10/2026

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Labaqua Barcelona por Técnico Superior: Marta Pedemonte Almirall, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en El Prat de Llobregat, 8 de Octubre de 2026

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.



ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº 109/LE285