Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 4871626
ANÁLISIS Nº: 9853160
MUESTRA REMITIDA POR: VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL VIDA
DOMICILIO: PLAÇA DE LA VILA, 1
POBLACION: 08339-VILASSAR DE DALT
 # DENOMINACIÓN MUESTRA: CAN NOLLA - 367413
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 500mL(1), conteniendo agua de consumo
FECHA RECEPCIÓN: 20/10/2026
FECHA FINALIZACIÓN: 23/10/2026

Análisis realizado por LABAQUA S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; c/Moreres, 21 (P.I. Estruc) 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Tel.+ 34 93 478 56 78:
Fecha inicio análisis 20/10/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 3/2023	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	PE-COR-006	15	1 ± 30%	mg/L Pt/Co
* Olor	PE-COR-089	3	1	Ind. de dil.
* Sabor	PE-COR-090	3	1	Ind. de dil.
Turbidez	PE-COR-003	4	0.21 ± 15%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Cloro residual combinado	PE-COR-009	2.0	0.11 ± 20%	mg/L
Cloro residual libre	PE-COR-009	1.0	0.35 ± 14%	mg/L
Cloro residual total	PE-COR-009		0.46 ± 15%	mg/L
pH	PE-COR-001	6.5-9.5	7.9 ± 0.1	U. pH.

 # INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 19/10/2026

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Labaqua Barcelona por Técnico Superior: David Font Muñoz, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en El Prat de Llobregat, 23 de Octubre de 2026

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº 109/LE285