

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 4575665

ANÁLISIS N°: 9346309

MUESTRA REMITIDA POR: VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL VIDA

DOMICILIO: PLAÇA DE LA VILA, 1

POBLACION: 08339-VILASSAR DE DALT

DENOMINACIÓN MUESTRA: 367410 - RIERA TARGA C/DEL PI

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 500mL(1), conteniendo agua de consumo

FECHA RECEPCIÓN: 17/02/2026

FECHA FINALIZACIÓN: 19/02/2026

Análisis realizado por LABAQUA S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; c/Moreres, 21 (P.I. Estruc) 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Tel.+ 34 93 478 56 78:

Fecha inicio análisis 17/02/2026.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 3/2023	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	PE-COR-006	15	2 ± 30%	mg/L Pt/Co
* Olor	PE-COR-089	3	1	Ind. de dil.
* Sabor	PE-COR-090	3	1	Ind. de dil.
Turbidez	PE-COR-003	4	0.22 ± 20%	UNF

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 16/02/2026 HORA 08:00

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en LABAQUA S.A.U por Técnico Superior: David Font Muñoz, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en El Prat de Llobregat, 19 de Febrero de 2026

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.