

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4146861

**ANÁLISIS N°:** 6754027

**MUESTRA REMITIDA POR:** VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL VIDA

**DOMICILIO:** PLAÇA DE LA VILA, 1

**POBLACION:** 08339-VILASSAR DE DALT

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** Riera de Targa/Carrer del Pi

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 500mL(1), conteniendo agua de consumo

**FECHA RECEPCIÓN:** 21/01/2025

**FECHA FINALIZACIÓN:** 23/01/2025

Análisis realizado por LABAQUA S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE510; c/Moreres, 21 (P.I. Estruc) 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Tel.+ 34 93 478 56 78:

Fecha inicio análisis 21/01/2025.

| PARÁMETROS                | MÉTODOS               | RD 3/2023 | RESULTADOS | UNIDADES     |
|---------------------------|-----------------------|-----------|------------|--------------|
| Caracteres organolépticos |                       |           |            |              |
| Color                     | PE-COR-006            | 15        | 1 ± 30%    | mg/L Pt/Co   |
| * Olor                    | Organoléptico PAFQ-31 | 3         | 1          | Ind. de dil. |
| * Sabor                   | Organoléptico PAFQ-31 | 3         | 1          | Ind. de dil. |
| Turbidez                  | PE-COR-003            | 4         | 0.42 ± 20% | UNF          |

### # INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

**FECHA DE TOMA:** 20/01/2025 HORA 08:10

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Labaqua Cataluña por Técnico Superior: Marta Gil Farriol, Director Técnico: Marta Pedemonte Almirall.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en El Prat de Llobregat, 23 de Enero de 2025

\* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.