

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME N°:** 4226520

**ANÁLISIS N°:** 6753782

**MUESTRA REMITIDA POR:** VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL VIDA

**DOMICILIO:** PLAÇA DE LA VILA, 1

**POBLACION:** 08339-VILASSAR DE DALT

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** Font de la Teula - 367408

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 500mL(1), Plástico estéril 500mL (Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)(1), conteniendo agua de consumo

**FECHA RECEPCIÓN:** 1/04/2025

**FECHA FINALIZACIÓN:** 9/04/2025

Análisis realizado por LABAQUA S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC n° 109/LE285; c/Moreres, 21 (P.I. Estruc) 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Tel.+ 34 93 478 56 78:

Fecha inicio análisis 1/04/2025.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS                        | RD 3/2023 | RESULTADOS   | UNIDADES      |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| <b>Caracteres organolépticos</b>  |                                |           |              |               |
| Color                             | PE-COR-006                     | 15        | < 1 ± 30%    | mg/L Pt/Co    |
| * Olor                            | PE-COR-089                     | 3         | 1            | Ind. de dil.  |
| * Sabor                           | PE-COR-090                     | 3         | 1            | Ind. de dil.  |
| Turbidez                          | PE-COR-003                     | 4         | < 0.20 ± 20% | UNF           |
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |                                |           |              |               |
| Amonio                            | PE-COR-011                     | 0.50      | <0.1 ± 32%   | mg/L          |
| Cloro residual combinado          | PE-COR-009                     | 2.0       | 0.11 ± 25%   | mg/L          |
| Cloro residual libre              | PE-COR-009                     | 1.0       | 0.66 ± 25%   | mg/L          |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002                     | 2500      | 411 ± 10%    | µS/cm         |
| Nitritos                          | PE-COR-008                     | 0.50      | <0.02 ± 30%  | mg/L          |
| pH                                | PE-COR-001                     | 6.5-9.5   | 7.8 ± 0.1    | U. pH.        |
| <b>Metales</b>                    |                                |           |              |               |
| Aluminio                          | PE-COR-023                     | 200       | 37 ± 14%     | µg/L          |
| Hierro                            | PE-COR-023                     | 200       | < 10 ± 13%   | µg/L          |
| <b>Caracteres microbiológicos</b> |                                |           |              |               |
| Bacterias coliformes              | UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | 0         | 0            | u.f.c./100 mL |
| <i>Clostridium perfringens</i>    | ISO 14189:2013                 | 0         | 0            | u.f.c./100 mL |
| <i>Escherichia coli</i>           | UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | 0         | 0            | u.f.c./100 mL |
| Microorganismos aerobios a 22°C   | UNE-EN- ISO 6222:1999          | 100       | <1           | u.f.c./mL     |

### OBSERVACIONES

Microorganismos aerobios: Siembra en profundidad en placa de agar de extracto de levadura. Incubación 22°C durante 72 horas  
Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado.  
Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en LABAQUA S.A.U por Técnico Superior: Miriam Monedero Boado, Director Técnico: Marta Pedemonte Almirall.

\* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

**DATOS GENERALES**

**INFORME N°:** 4226520

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en El Prat de Llobregat, 9 de Abril de 2025